採水地点		上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸
採水年月日		R2.4.7	R2.5.13	R2.6.9	R2.7.7	R2.8.18	R2.9.8	R2.10.6	R2.11.10	R2.12.1	R3.1.13	R3.2.3	R3.3.9
検査項目 （単位：mg/L）	法基準												
水素イオン濃度（pH）	–	–	–	–	–	7.2	–	–	–	–	–	–	–
BOD（生物化学的酸素要求量）	–	2	0.7	0.7	0.9	0.5	1.6	1.4	1.3	0.8	3	1.7	1.1
COD（化学的酸素要求量）	–	3.5	2.6	2.6	3.3	3.3	3	3.6	2.8	3.3	5.4	5	3.7
浮遊物質量（SS）	–	–	–	–	–	36	–	–	–	–	–	–	–
アルキル水銀化合物	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
総水銀	0.0005mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
カドミウム	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
鉛	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
六価クロム	0.05mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
砒素	0.01mg/L以下	0.027	0.021	0.017	0.016	0.014	0.009	0.019	0.015	0.015	0.008	0.008	0.009
全シアン	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
四塩化炭素	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
チウラム	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
シマジン	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
ベンゼン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
セレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	–	–	–	–	0.010	–	–	–	–	–	–	–
クロロエチレン	0.002mg/L以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–