採水地点		上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸	上流井戸
採水年月日		R3.4.7	R3.5.11	R3.6.8	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.7	R3.10.5	R3.11.9	R3.12.7	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8
検査項目 （単位：mg/L）	法基準												
水素イオン濃度（pH）	–	–	–	–	–	6.7	–	–	–	–	–	–	–
BOD（生物化学的酸素要求量）	–	1.8	0.9	1	1.5	4.4	1.9	不検出	0.8	2.9	2.9	2.2	1.3
COD（化学的酸素要求量）	–	4.8	4	3.9	7.8	7.6	9	3.1	4	6.4	4.2	2.3	1.7
浮遊物質量（SS）	–	–	–	–	–	21	–	–	–	–	–	–	–
アルキル水銀化合物	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
総水銀	0.0005mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
カドミウム	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
鉛	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
六価クロム	0.05mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
砒素	0.01mg/L以下	0.013	0.008	0.012	0.014	0.009	0.012	0.007	0.006	0.008	0.007	0.005	0.003
全シアン	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
四塩化炭素	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
チウラム	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
シマジン	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
ベンゼン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
セレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
クロロエチレン	0.002mg/L以下	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–