採水地点		放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口
採水年月日		R5.4.4	R5.5.10	R5.6.7	R5.7.5	R5.8.31	R5.9.13	R5.10.4	R5.11.8	R5.12.6	R6.1.10	R6.2.7	R6.3.6
検査項目 （単位：mg/L）	法基準												
水素イオン濃度（pH）	–	7	7.3	8.3	7.8	8.1	7.4	7.4	8.2	7.3	7	7.1	6.8
BOD（生物化学的酸素要求量）	20mg/L以下	17	1.5	2.8	1.9	6.4	1.7	不検出	3.3	7	7	8	7.2
COD（化学的酸素要求量）	40mg/L以下	65	8.4	24	19	10	20	15	15	23	15	20	5.2
浮遊物質量（SS）	–	1.4	1.3	0.8	不検出	0.8	不検出	1.8	0.6	不検出	不検出	0.9	2.5
アルキル水銀化合物	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
総水銀	0.0005mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
カドミウム	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
鉛	0.01mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
六価クロム	0.05mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
砒素	0.01mg/L以下	–	–	–	–	0.006	–	–	–	–	0.008	0.006	0.003
全シアン	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
四塩化炭素	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
チウラム	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
シマジン	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
ベンゼン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
セレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	不検出	不検出	不検出	不検出
クロロエチレン	0.002mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出