採水地点		放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口
採水年月日		R6.4.4	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.2	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.10	R6.11.13	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.5	R7.3.5
検査項目 （単位：mg/L）	法基準												
水素イオン濃度（pH）	–	7.2	7.6	7.7	7.6	7.8	7.5	8.2	7.3	7.6	7.2	7	7.2
BOD（生物化学的酸素要求量）	20mg/L以下	4.8	2.1	12	2.5	5.1	1.9	不検出	6.7	3.5	1.4	11	不検出
COD（化学的酸素要求量）	40mg/L以下	7.3	9	11	12	12	13	14	13	17	16	20	0.6
浮遊物質量（SS）	–	1	0.7	1.4	不検出	3.3	0.7	1.7	0.7	2.3	1.6	1.5	不検出
アルキル水銀化合物	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
総水銀	0.0005mg/L以下	–	–	–	–	不件出	–	–	–	–	–	–	–
カドミウム	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
鉛	0.01mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
六価クロム	0.05mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
砒素	0.01mg/L以下	–	–	–	–	0.008	–	–	–	–	–	–	–
全シアン	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
PCB（ポリ塩化ビフェニル）	不検出	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
四塩化炭素	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1,1-トリクロロエタン	1mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
チウラム	0.006mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
シマジン	0.003mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
ベンゼン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
セレン	0.01mg/L以下	–	–	–	–	不検出	–	–	–	–	–	–	–
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クロロエチレン	0.002mg/L以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出